

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೋನ ನಂಬರ:-221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ:-256403

ಇ-ಮೇಲ್:- seeonmcr1@gmail.com



ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಅ.ಅ.(ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ವೃತ್ತ)/ಗು/ಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ.-2/ಕಿಅ-1/ಎಫ್-123/19-20/

ದಿನಾಂಕ: 25 NOV 2019

8184-85

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 11.11.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11:30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ (Consumer Interaction meeting) ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯರ,

ದಿನಾಂಕ: 11-11-2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಡವಳಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಸಾಂಚಿವೇರ ಹೌಸ್ (NDRHT-55) ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ ಪಟೇಲ ಮು: ನಂದೂರ.

ಸಾಂಚಿವೇರ ಹೌಸ್ (NDRHT-55) ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ ಪಟೇಲ ಮು: ನಂದೂರ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು.

ಕ.ಕ.ಅ

ಇದಕ್ಕೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸದರಿಯವರ RR No. NDRHT-55 ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಎನ್.ಸಾಫ್ಟ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಬಿಲ್ಲು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

2. ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಸದ್ವಾಮ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಮು: ನಂದೂರ.

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಗಂಡ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ. ಸದ್ವಾಮ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಮು: ನಂದೂರ ರವರು ತಮ್ಮ RR No. NDRS-55573 ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಸರು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ RR No. NDRS-55573 ಸ್ಥಾವರದ ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

3. ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮು: ನಂದೂರ(ಕೆ). ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ: 9663283064.

ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮು: ನಂದೂರ(ಕೆ) ರವರು ತಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್ (IP Set) ಸ್ಥಾವರವು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ದಯಾಳುಗಳು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 63 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಖೆ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.


4. ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಗ್ಗಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಲಮಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಿಗ್ಗಡಗಿ ಪಲ್ನಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ತ್ರೀನೇತ್ರಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಲಬುರಗಿ.

ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನಿಗ್ಗಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಲಮಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಿಗ್ಗಡಗಿ ಪಲ್ನಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಕೋರಿದರು.

ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಿಂಕಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕಲಬುರಗಿ.

2/1/19
Anjanu
19/1/19

ಪ್ರತಿಗಳು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಪ್ರತಿಗಳು:

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ-1, ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.