

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕಾರಾಜು ಕೆಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾವರ್ಮತ್ವ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಸರ್ಕಾರಿ/ಸರ್ಕಾರಿ/ಸಂಪನ್ಮೂಲ/ಹಿನ್ನೆಲೆ/ಮಾ/2019-20/ 66F

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221275

ಮೊಫ್ಫಿಲ್ : 9448482168

ಕಾರ್ಡ್: ಇಮ್‌ ಎಡಿ: aeeeemanvi@gescom.in



ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕ.ನಿ. ಮಾನವಿ ರವರ್

ದಿನಾಂಕ: 20.08.2019

ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಹೊರತೆ ಸಭೆಯ ಸದಾವಚಿಗಳು ಮಾನವಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ದಿನಾಂಕ: - 17-08-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಹೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನು
ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿಯತ್ತಾರೆ.

1. ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಪಂಡಿತ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೌರು
2. ಶ್ರೀ ದಾವಲ್ ಸಾಬ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
3. ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಾಕ್ಷ ಸ.ಅ(ತಾಂತ್ರಿಕ) ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
4. ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
5. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಮಂತ್ರಾಂಶು ಕೆ.ಅ/ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರ ಶಾಖೆ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
6. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕೆ.ಅ/ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಶಾಖೆ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
7. ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್, ಕೆ.ಅ/ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮದ್ದಾಪುರು ಶಾಖೆ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
8. ಶ್ರೀ ಸುಭಾವ ಕೆ.ಅ/ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೀರಪೂನ್ಯ ಶಾಖೆ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ
9. ಶ್ರೀ ನಾಗರಂಜ ಕೆ.ಅ/ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೋತ್ತಾಳ ಶಾಖೆ ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ಮಾನವಿ

ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಪಂಡಿತ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಜೆನ್ಸ್‌ಎಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೌರು ರವರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಾರು ಕುಂಡು ಹೊರತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ ಬೆಳಿಗ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಕಾಲಮಿತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿವರಗಳು:-

- 1). ಜಾತ್ರೆ 25 ಕೆವಿಲ ಉರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಮ: ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಮಾಡಲು
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು

- 2). ಕಂಪ್ಲೆ ಏ.ಪಿ ಭೀಡರನ ವೈರ್ಗೆಗಳು ಜೋತು ಬಿಡಿರುತ್ತವೆಯ ಉರಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಮ: ಕೂಡಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

3). ಗೋಕರ್ನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 100 ಕೆವಿಎ ಉಪಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟುಹೊಗಿರುತ್ತದೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ— ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

4). ರಾಜೋಳ್. ಎ.ಪಿ ಫೀಡರನ ವೈರ್‌ಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆಂದು ಉಪಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಮ— ಹೊಡಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಷೇತ್ರಾಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಜೆನ್‌ಎಂ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೌರು ರವರು ಸಭೆಗೆ ಅಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಜೆನ್‌ಎಂ ಮಾನ್ಯ.

ಪ್ರತಿಗಳು:-

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಬಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಜೆನ್‌ಎಂ ಬಳಾರಿ, ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಜೆನ್‌ಎಂ ರಾಯಚೌರು, ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ, ಜೆನ್‌ಎಂ ರಾಯಚೌರು, ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.