

# ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ವೋಲ್ಟೇಜ್: 9448482109

ಇಮೇಲ್: aeelingasugur@gmail.com

ಒಂಟುಗಳು:



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಸಾಂ  
ಒಂಗಸುಗೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ

ಪ.ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬಿ)/ಸ.ಅ(ಶಾ)/ಜೆಸ್ಸಾಂ/ಅಂ/2021-22/4334-4344

ದಿನಾಂಕ: 22 DEC 2021

## ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ/ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆ

ದಿನಾಂಕ: 22/12/2021 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ/ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಒಂಗಸುಗೂರು ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ:

- 1) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಒಂಗಸುಗೂರು.
- 2) ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) (ಪ್ರಭಾಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಒಂಗಸುಗೂರು.
- 3) ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಒಂಗಸುಗೂರು.
- 4) ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಈಚನಾಳ.
- 5) ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಮಾವಿನಭಾವಿ.
- 6) ಶ್ರೀ ಬನ್ನಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಹಟ್ಟಿ
- 7) ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಗುರುಗುಂಟಾ.
- 8) ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ಮುದಗಲ್.
- 9) ಶ್ರೀ ಅಮರೇಗೌಡ ಪ್ರಭಾಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ಸಾಂ ನಾಗರಹಾಳ.

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

- 1) ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಐ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.  
= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾವಿನಭಾವಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2) ಶ್ರೀ ಶಿವಸುತ್ರಗೌಡ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಜೆ: 801ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

3) ಪೈರವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹೋದಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾಗರಹಾಳ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

4) ಅಂಗನುಗೂರು ನಗರ ಶಾಖೆಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಶಾಖೆ ಅಂಗನುಗೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

5) ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

6) ಅಂಗನುಗೂರು ನಗರ ಶಾಖೆಯ ಲಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ 63ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂಗನುಗೂರು ನಗರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ 63ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 100ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

7) ಗುರುಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಂಬಾರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಾಳಬಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗುರುಗುಂಟಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

8) ಯರಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾವಿನಭಾವಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

9) ಹಾಲಭಾವಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ 100ಕೆವಿ & 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈಚನಾಳ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

10) ಹಿರೇನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್.ಐ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್.ಐ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

11) ಹೆಚ್.ಐ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ ಲೈನ್ ಮನೆಗಳ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೆಚ್.ಐ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

12) ಜಾಲೀರ ನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಗದ್ದೆನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಐ ಲೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಗೌಡ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

= ಸದರಿಯವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈಚನಾಳ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ  
ಜೆಸ್ತಾಂ ಅಂಗಸುಗೂರು

ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ;

- 1) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ), ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಜೆಸ್ತಾಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 2) ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬಿ) ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಜೆಸ್ತಾಂ, ರಾಯಚೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 3) ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಜೆಸ್ತಾಂ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 4) ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ತಾಂ ಅಂಗಸುಗೂರು.
- 5) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ಜೆಸ್ತಾಂ ಅಂಗಸುಗೂರು ನಗರ/ ಈಚನಾಳ/ ಮಾವಿನಭಾವಿ/ ಹೆಚ್ಚಿ/ ಗುರುಗುಂಟಾ/ ಮುದಗಲ್/ ನಾಗರಹಾಳ/
- 6) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ