

ಗುಲಬಗಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಂಕ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೋನ ಸಂಖ್ಯೆ:-221830/256950

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-256403

ಈ-ಮೇಲ್:-seeonmcrl@gmail.com



ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರಕಳೇರ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ,
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಿ.

ಅ.ಆ.ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ)/ಕ/ಕಾನಿಅ(ಇ)ಸ/ಕಾನಿಅ-2/19-20/1999-2000 ದಿನಾಂಕ: 2 JUL 2019
ಲಗತ್ತು:

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಶೋರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 07.06.2019 ರಂದು ಸೇಡಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಶೋರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಿ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಕುಮಾರ | ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಿ. |
| 2) ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಕುಲಕಣ್ಣ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ). |
| 3) ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಮೋದ | ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಸೇಡಂ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),
ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ |
| 4) ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ಜಿ ಗೋಳಾ | ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.,ಸೇಡಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ).
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.,ಸೇಡಂ. |
| 5) ಶ್ರೀ. ಮೋಹಮ್ಮದ ಅಲಿ | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ. |
| 6) ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ ಎಸ್. ರಾಮೋದ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯೋಚ ಶಾಖೆ. |
| 7) ಶ್ರೀ. ಕಾಮಣ್ಣ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ. |
| 8) ಶ್ರೀ. ಶೇಖ ಮಹೇಂದ್ರಾಬ ಅಲಿ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಳಬೇಡ ಶಾಖೆ. |
| 9) ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚೋಡ್ಲು ಶಾಖೆ. |
| 10) ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕುರಕುಂಟಾ ಶಾಖೆ. |

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಿ ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

- 1) ಕೇಳನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿರವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಕೇಳನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೋಂದರೆಯಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಸ್ಯ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಿ ರವರು ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರೇಂದಿಗೆ ಜರ್ಜ್‌ಸಿ ಕೇಳನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗದ ಫೀಡರ್ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ-ಕೆಂದ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಫೀಡರ್ ಅತೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಡಿಂಡ್ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳುಕೆಳ್ಳಾ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗದ ಜಂಪ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಫೀಡರ್ನ ಎನ್.ಜಿ.ವಾಯ್ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಪೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

- 2) ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ರಾಮೋದ ರವರು ಕಡತಾಲ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಕೆ ತುಂಬ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಡಿಸ್‌ಪ್ಲಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಫೇನ್‌ಎಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಪಣಾತಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24*7 ಕಳೆರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ರವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೇನ್‌ಎಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಚೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದೇಶದ ಮೇರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈಗಳೇ ಚರ್ಚೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದೇಶದ ಮೇರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೇಡಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24*7 ಕಳೆರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಳೆರಿಯಲ್ಲಿ 24*7 ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

4) ಶ್ರೀ. ಬಲರಾಮ ತಂಡೆ ತೇವಣ್ಣ ಕಾಡವಾರ ಗ್ರಾಮದವರು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ 12 ಕಂಬಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸಮೋಟ್ ಪೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 33 ಕ.ಮೀ ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5) ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕರಾವ ತಂಡೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಮ ಹಯ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಆರ್. ಸಿಕ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಬದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಂಡರ ಅವಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) ರವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

6) ಶ್ರೀ. ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ತಂಡೆ ರತನಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮನುಸಾರ ಬಿಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

7) ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಂಬ ಮುರಿದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಂಬ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಕ್ಕಣವೇ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಂಬ ಸ್ಥಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಮೈಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶಚೇರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಂದನಾರ್ಥಕಳಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಷಯ

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ
ಜೆಸ್‌ಎಂ ಕಲಬುರಗಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಯಾಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗಾಗಿ.