

ಗುಲಬ್‌ಗಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಡನಿ ನಿಯಮಿತ

ಹೋನ ನಂಬರ್:-221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್:-256403

ಇ-ಮೇಲ್:-seeonmcrl@gmail.com



ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರ ಕಳೆರಿ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಗು.ವ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಅ.ಆ.(ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ)/ಗು/ಕಾನಿಆ(ಕ) /ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ-2/2019-20/1995-೯೪ ದಿನಾಂಕ:- F 2 JUL 2019

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಹೋರತೆ ಅಹವಾಲು ಸ್ವಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 03.06.2019 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಹಾದ ಉಪ-ವಿಧಾಗ ಜೊತ್ತಾಂ ಕಳೆರಿಯಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ರವರ ಫೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಾದ ಉಪ-ವಿಧಾಗ ಜೊತ್ತಾಂ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು
ಹೋರತೆ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಶ್ರೀ ಭರತ ಚವ್ವಣಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ದಿರು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ-ವಿಧಾಗ ಶಾಹಾದ.
ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಗೋಪ್ಯಾಲಕ್ರಿಯ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಹೋರತೆ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು
ಜರುಸಿಲಾಯಿತು.

ಶಃ ಕೇಳಿಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಗೋಪ್ಯಾಲಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಾ| ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ರವರು ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಎಂಬು ಕ್ಷಣಿ ಪಂಪಸೆಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ 100 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕ
ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪದೆ ಪದೆ ಸುಷ್ಟುರಿತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಙ್ಗಾಂಕ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು Additional 100 KVA DTC ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ವಿಧಾಗಿಯ ಕಳೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಗೋಪ್ಯಾಲಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಾ| ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ರವರು ಕಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದಾಳು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಘೇನೋಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೋರತೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಮತ್ತು ಫ್ರೆನೋಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಧಾಗಿಯ ಕಳೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಚೌವ್ವಣಿ ಸಾ| ಕಡೆಬಿಂದ ರವರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 25 ಕೆವಿಲೆ ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸುಚಿರುತ್ತದೆ ಕಂಬಗಳು
ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಡಿ.ಡಬ್ಲೂಯು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ
ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಅಶ್ವದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾ| ಹೋನಗುಂಟೂ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಅಙ್ಗಾಂಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಡಿ.ಡಬ್ಲೂಯು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ
ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಫ್-10 ನಂದುರ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಐ.ಎ.ಸೆ. ಮರತೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ
ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಉ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು
ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬಿಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಲು ಅಹ್ವಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. .
ತ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಅರ್ಥದ ಮಾರ್ಚೆಂಟ್ ಸಾ. ಹೋನಗುಂಟೂ ರವರ್ ಎಫ್-೨ ಗಳೇಶ ಥಿಡರ್ನ್ನು Bifurcation ಮಾಡಲು ಅಹ್ವಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಉಂಟಾಯಿತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಖಾಧಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ

ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ತ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಏರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾ. ಹೋನಗುಂಟ್ ರವರ್ ಹೋನಗುಂಟ್ ತೆಗನ್ನು ಮತ್ತು ತರನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿರುತ್ತದೆ, ದೂರು ನಿಡಿದರು.


ಉಂಟಾಯಿತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಭಂಡರ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಯ ಕಳೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಾಖಾಧಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಭರತ ಚೌವ್ಯಾಜಿ ರವರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ

1. ಯಾವಗಲೂ ಅಂತೇಕೃತ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೇರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಘ್ರಾ ಸಾಕಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಗೆ ಸಿಗರಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿರಿ.
3. 3 ಮೀನ ಸಾಕಣ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
4. ಇಂಥನ ಉಳಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
5. ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಲೇತನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನದ ಪರಿಕ್ಷೇ ಮಾಡಿಸಿರಿ.
6. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು/ಫ್ಲಾನ್/ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು/ಹವಾನಿಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅರಿಸುವ ರೂಡಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಹಳವು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರತ್ಯೇಯಿಂದ ಹೋಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಈ ರೂಡಿಯನ್ನು ಮನಗಳ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಹೊ ಏರದನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಬ್ರಾಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ರೀಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಜಾಪು,

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ರ
ಸು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ

ಗಳಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :

- 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ ಜೀಸ್ಕಾಂ ಕಲಬುರಗಿ.
- 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ-2 ಜೀಸ್ಕಾಂ ಕಲಬುರಗಿ