

ಗುಲಬಗಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೋನೆ ನಂಬರ್: -221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್: -256403

ಇ-ಮೇಲ್: - seeonmcrl@gmail.com



ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರ ಕಳೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಅ.ಅ.(ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತಿ)/ಗು/ಕಾನಿಲ(ಕ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ.-2/2019-20/ 1993-94 ದಿನಾಂಕ:

2 JUL 2019

ಉತ್ತರ: (4)

ಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ),

ನಿಯಂತ್ರಣ ವೃವಹಾರ ಶಾಖೆ

ನಿಗಮ ಕಳೇರಿ ಜೆಸ್‌ಎಂ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: - ಕನಾರಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಯಾಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜೆಸ್‌ಎಂ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಮೊದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ ಕಳೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖಾರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ಶಹಾಬಾದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ: 03.06.19,
- 2) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ: 03.06.19,
- 3) ಸೇಡಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ: 07.06.19,
- 4) ಚಿಂಚೋಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಿನಾಂಕ: 12.06.19,

- ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 10.00 ರಿಂದ 12.00.
- ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ: 03.00 ರಿಂದ 05.30.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 10.30 ರಿಂದ 12.30.
- ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 10.30 ರಿಂದ 12.30.

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನಾರಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಯಾಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜೆಸ್‌ಎಂ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಹೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರ (ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕಲಬುರಗಿ.

ಪ್ರತಿಗಳು: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ-2 ಕಲಬುರಗಿ/ಸೇಡಂ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಗುಲಬಗಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಹೋನ್ ನಂಬರ್:-221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್:-256403

ಇ-ಮೇಲ್:-seeonmcrl@gmail.com



ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರ ಕಳೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೈಶಿಖ,

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಿ.

ಅ.ಅ.(ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೈಶಿಖ)/ಗು/ಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ-2/2019-20/1995-98 ದಿನಾಂಕ:- F 2 JUL 2019

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೋರತೆ ಅಹವಾಲು ಸ್ವಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 03.06.2019 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್‌ಎಂ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ರವರ ಭಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೋರತೆಗಳ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಶ್ರೀ ಭರತ ಚವ್ವಾಣಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ದರು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಶಹಾಬಾದ, ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಗೋಪಾಲಕುರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ರ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೋರತೆಗಳ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕೇಳಿಗಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂದಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಗೋಪಿಕಿಶನ ವ್ಯಾಶ್ ಸಾ॥ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ರವರು ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಎಂಟು ಕ್ರೈಸ್ಟಿಯನ್ ರೊಮ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪದೆ ಪದೆ ಸುಟ್ಟುರಿತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಹ್ವಾನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು Additional 100 KVA DTC ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಯ ಕಳೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ಗೋಪಿಕಿಶನ ವ್ಯಾಶ್ ಸಾ॥ ಕಡಿಹಳ್ಳಿ ರವರು ಕಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದಾಳು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೋರತೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಯ ಕಳೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ಚೌವ್ವಾಣಿ ಸಾ॥ ಕಡೆಬಿಂದ ರವರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 25 ಕೆವಿಲ ಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಡಿ.ಡಬ್ಲೂಯು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಶ್ರೀ ಅಶ್ವದ ಮಾರ್ಚೆಂಟ್ ಸಾ॥ ಹೋನ್ಗುಂಟಾ ರವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಹ್ವಾನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಡಿ.ಡಬ್ಲೂಯು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ : ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಫ್-10 ನಂದು ರ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಏ.ಪಿ ಸೆಟ್ ಮರತೂರ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಭಂಕೂರ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಪ್ರೆ : ಶ್ರೀ ಅರ್ಥದ ಮಾರ್ಚೆಂಟ್ ಸಾ॥ ಹೋನಗುಂಟಾ ರವರ ಎಫ್-5 ಗಣೇಶ ಥಿಡರೊನ್ನು Bifurcation ಮಾಡಲು ಅಹ್ವಾನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಶಾಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಹಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಪ್ರೆ : ಶ್ರೀ ಮೀರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾ॥ ತೋನಸಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ರವರು ತೋನಸಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ತೆಗನೂರು ಮತ್ತು ತರನ್ನಹಳ್ಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ದೂರು ನಿಡಿದರು.

ಉ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಶಾಶಾಧಿಕಾರಿ ಭಂಕಾರ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಯ ಕಳೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಹಾಬಾದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶ್ರೀ ಭರತ ಚೌವಾಣಿ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ

1. ಯಾವಗಲೂ ಅಂಕಿಕೃತ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಬ್ಲಾಗ್ ಸಾಕಟ ಮುಕ್ಕಳ ಕ್ಯೆಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿರಿ.
3. 3 ಏನ ಸಾಕಟ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
4. ಇಂಥನ ಉಳಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
5. ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೀಶನ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರಿ.
6. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು/ಫ್ಯಾನ್/ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು/ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅರಿಸುವ ರೂಡಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೋಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಈ ರೂಡಿಯನ್ನು ಮನೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಪರಡನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಮೈಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳಲುಪ್ರದೇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೈತ್ತ
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ

ಪ್ರತಿಗಳು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :

- 1) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ ಜೆಸ್‌ಎಂ ಕಲಬುರಗಿ.
- 2) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ-2 ಜೆಸ್‌ಎಂ ಕಲಬುರಗಿ

ಗುಲಬಗಾರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೋನ ನಂಬರ್: -221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್: -256403

ಇ-ಮೇಲ್: -seeonmcrl@gmail.com



ಅಧೀಕ್ಷಕಾತ್ಮಕಂತರರು (ವಿ), ರವರಕ್ಷೇರಿ,

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ ,

ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಅ.ಆ.(ಕ) ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತಿ/ಕ/ಕಾನಿಲ(ಕ) /ಸಕಾನಿಲ-2/19-20/

ಲಗತ್ತು :

1997-98

ದಿನಾಂಕ:

2 JUL 2019

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 03.06.2019 ರಂದು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

1. ಶ್ರೀ ಭರತ ಚವ್ವೇಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ತಾಪೂರವರ,
2. ಕು. ತಿಲ್ಕ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಚಿತ್ತಾಪೂರ
3. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾವ್ಲೋರ
4. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಳ್ಳೋಳ
5. ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಂಶು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ತಾಪೂರ
6. ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ಹೂಗಾರ ಕೆ.ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಿತ್ತಾಪೂರ

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

1. ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಪ್ಪು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಿಣಿದ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.

2. ಯರಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಐ.ಪಿ ಸೇಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ, ಕಂಬಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ದಯವಾಡಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಐಲರೇಷ್ಟ್ ತಂದೆ ಸಂಗೊಂಡ ಮು: ಯರಗಲ್ಪವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ Intermediate Pole ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

3. ವಾರ್ಷ ನಂ 20,21,22 ರ ಕಬ್ಜಿಣಿ ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಾತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಸೂಲಸಾಬ ಮು: ಚಿತ್ತಾಪೂರವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕಬ್ಜಿಣಿದ ಕಂಬಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.


 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ),
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿ
 ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಲಬುರಗಿ.

ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಲಯ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲಬುರಗಿ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾ & ಪಾ ವಿಭಾಗ-2, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಗುಲಬಗಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತೆ

ಮೋನ ನಂಬರ್: -221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್: -256403

ಇ-ಮೇಲ್: -seeonmcrl@gmail.com



ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರಕ್ಷೇರಿ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ,
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಅ.ಅ.(ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ) /ಕ/ಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸಕಾನಿಅ-2/19-20/1999-2000 ದಿನಾಂಕ:
ಲಗತ್ತು:

2 JUL 2019

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 07.06.2019 ರಂದು ಸೇಡಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಕುಮಾರ | ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಗಿ. |
| 2) ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಕುಲಕರ್ಮಿ | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಸೇಡಂ. |
| 3) ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಠೋದ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),
ಕಾಮಗಾರಿ ಘಟಕ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.,ಸೇಡಂ |
| 4) ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ ಜಿ ಗೋಳಾ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.,ಸೇಡಂ. |
| 5) ಶ್ರೀ. ಮೋಹಮ್ಮದ ಅಲಿ | ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಸೇಡಂ. |
| 6) ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ ಎಸ್. ರಾಠೋದ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮುಧೋಳ ಶಾಖೆ. |
| 7) ಶ್ರೀ. ಕಾಮಣ್ಣ | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣ ಶಾಖೆ. |
| 8) ಶ್ರೀ. ತೇಮ್ ಮಹಿಳಾಬ ಅಲಿ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಳಬೇಡ ಶಾಖೆ. |
| 9) ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪಣಿ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಡಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ. |
| 10) ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ | ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕುರಕುಂಟಾ ಶಾಖೆ. |

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಮನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಹೋರಿದರು.

- 1) ಕೀಶನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿರವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಕೀಶನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರವರೆಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಸಿ ಕೀಶನ ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗದ ಫೀಡರ್ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಫೀಡರ್ ಅತೀ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಿಂಧ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಕೆನ್ನು ಸಿಂಗ್ ತಾಂಡಾದ 11 ಕೆ.ವಿ ಮಾರ್ಗದ ಜಂಪ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಫೀಡರ್ನ ಎನ್.ಜೆ.ವಾಯ್ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂರ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

- 2) ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ ರಾಠೋದ ರವರು ಕಡತಾಲ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ತುಂಬ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಡಿಪ್ಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲ್ಟಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3) ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಫೇಸ್‌ನಿಂಗ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಶೀಗಳಲ್ಲಿ 24*7 ಕಳೇರಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಜ್ ಬಟಗೇರಾ (ಬಿ) ರವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್‌ನಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡೆವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈಗಳೇ ಸೇಡಂ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 24*7 ಕಳೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ 24*7 ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂಡು ಕೊರತೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

4) ಶ್ರೀ. ಬಲರಾಮ ತಂದೆ ಶೇವಿಣ್ಣಿ ಕಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದವರು ನಮ್ಮ ಹೋಲದಲ್ಲಿ 12 ಕಂಬಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸಮೋಟ್ ಮೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 33 ಕೆ.ವಿ ಮೋಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5) ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಲಕರ್ಮ ಹಯ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವರು ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಬದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಳೇ ಚೆಂಡರ ಅವಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾಮಗಾರಿ) ರವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

6) ಶ್ರೀ. ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ರತನಕುಮಾರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೇಡಂ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮನುಸಾರ ಬಿಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

7) ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಂಬ ಮುರಿದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಂಬ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಬಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಂದನಾಪರಷ್ಟೆಗೆಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ವಿಷಯ

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ),
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ
 ಜೆಸ್‌ನ್ಯಾಂ ಕಲಬುರಗಿ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

- 1) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್), ವಲಯ ಕಳೇರಿ ಜೆಸ್‌ನ್ಯಾಂ, ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ.
- 2) ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್‌ನ್ಯಾಂ ಸೇಡಂ ರವರಿಗೆ.

ಗುಲಬಗಾಂ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಮೋನ ನಂಬರ್: -221830/256950

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್: -256403

ಇ-ಮೆಲ್: -�ಾರಿರಟೆಫಿಡಿಟ್@ರಂಚೆಟ್.ಭಿರಟ್



ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ), ರವರಕ್ಷೇರಿ,
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ತ,
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಿ.

ಅ.ಅ.(ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವ್ಯತ್ತ)/ಕ/ಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸಕಾನಿಅ-2/19-20/ 2001-02 ದಿನಾಂಕ: 2 JUL 2019
ಲಗತ್ತು :

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 12-06-2019 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ತ, ರವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

- | | |
|------------------------|--|
| 1) ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಕುಮಾರ | :- ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ತ ಕಭೇರಿ ಕಲಬುರಿ. |
| 2) ಶ್ರೀ ಮೋಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಂ | :- ಪ್ರಭಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಚಿಂಚೋಳಿ. |
| 3) ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಾಂತಿ | :- ಪ್ರಭಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ |
| 4) ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ | :- ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ |
| 5) ಶ್ರೀ ಧರಶ್ ಸಿಂಗ್ | :- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ರಚಕಲ್ |
| 6) ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ | :- ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂಚೋಳಿ |

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವ್ಯತ್ತ, ಕಭೇರಿ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಲಬುರಿ ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದರು.

1) ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ತಂಡ ಬಸವರಾಜ ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿಯವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು Division work unit ಅವರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 71,64,354/- ರೂ. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ತಂಡ ಬಸವರಾಜ ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

- 2) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಣವಾರ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಲೈನ್‌ಗಳು ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುವದರಿಂದ ತಮ್ಮ IP set ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.
- 3) ಸದರಿಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಂಬಗಳು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಕಂಬಗಳು ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೊತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೈನ್‌ಗಳು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
- 4) ಶ್ರೀ ನಂದಿಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಮೋಲಕಪಲ್ಲಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 11ಕೆ.ವಿ ಕಂಬಗಳು ಬಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ವಾಹಕಗಳು ಜೊತಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.

RA

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ರವರು ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಭಾರಿ ಶಾಶಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸದರಿಯವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸಿದರು.


- 4) ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ್.ಜಿ ಹೋಲಕಪಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿಯವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು DDUGJY ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- 5) ಶ್ರೀ ಯಶಪ್ಪ ಎಫ್. ಹೋತಕಪಲ್ಲಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 25KVA ಪರಿವರ್ತಕ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 25KVA ಸುಟ್ಟಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ತೆಗೆದು ಹೊಸ 25KVA ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ರವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಂಚೋಳಿಯವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಬಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಂದನಾರ್ಥಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.


 ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ).
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ
 ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ವಲಯ ಕಳ್ಳೇರಿ ಜೀಸ್ಕಾಂ ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ
2. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ.) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಸೇಡಂ ರವರಿಗೆ