



E-mail ID : [aeebhalki@gmail.com](mailto:aeebhalki@gmail.com)  
Phone No : 08484 -261435,  
Cell NO : 9448274617

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)  
ರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ  
ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಭಾಲ್ಸ

ಸಂ:ಸಕಾನಿಅ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಭಾಲ್ಸ/2021-22/ 780-81

ದಿನಾಂಕ: 16-12-2021

## ಭಾಲ್ಸ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 ರ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 16.12.2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾ & ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜೆಸ್ಸಾಂ, ಬೀದರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ.ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾ & ಪಾ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಸಾಂ, ಬೀದರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಪುಂಡಲಿಕ ಗೋಖಲೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾ& ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಭಾಲ್ಸ ಇವರು ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಜೆಸ್ಸಾಂ, ಭಾಲ್ಸ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

### ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

1. ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಘಾಳೆಪ್ಪ, ಹೂಗಾರ, ಸಾ:ಭಾಲ್ಸ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕ್ರಮ:- ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಜಾಧವ ಸಾ:ಬಸವನವಾಡಿ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕರ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕ್ರಮ:- ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.




3. ಶ್ರೀ. ಬಾಬು ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ, ಸಾ:ಖಂತ್ರೆತಾಂಡಾ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುರಾಳಿ, ಸಾ:ಮುರಾಳಿ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ:- ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ರವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ 33ಕೆ.ವಿ. ಹಲಬರ್ಗಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓವರ್‌ಲೋಡನಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರೀಪ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಜೋಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲರುವ 33 ಕೆ.ವಿ. ಉಪ-ಕೇಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),  
ಕಾ & ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಂ,  
ಭಾಲ್ಕಿ. 16-12-21

ಪ್ರತಿಗಳು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:-

- ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಬೀದರ ರವರಿಗೆ
- ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ. ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ ರವರಿಗೆ
- ಕಡತ/ಮ.ಕ