


8	ಯಾದಗಿರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತುವಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು	-
9	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲ್ವಾದ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ರೂ. 54,000/- ಟೆಕ್ ಬಿನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರೂ. 6,000/- ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಲ್ಯಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಕ್ ಬಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
10	ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಅನಕನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿ 11ಕೆವಿ ಹಯ್ಯಾಳ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಫೀಡರ್‌ನ ಮಾರ್ಗದೋಷಗಳು (ಮುಟಿಷ ಈಜಿಕಟಿಂಗ್) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಫೀಡರ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	11ಕೆವಿ ಹಯ್ಯಾಳ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಫೀಡರ್‌ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಳಿಯ ವಾಹಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 15.03.2020 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
11	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾಗಲಿ, ರಾಮನಮದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡಿ, 220ಕೆವಿ ರಾಮನಮದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	220ಕೆವಿ ರಾಮನಮದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
12	ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಗೊಡಿತಾಳ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿಯು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಹರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 15.03.2020 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
13	ಶ್ರೀ ದೇವಿರವ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಳೇಗಿರಾ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಎನ್.ಸಿ/ಎನ್.ಟಿ (Extension Area) ವರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 40-50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ಧಿಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ 15.03.2020 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
14	ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಲೈನಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಅಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಸಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕ ರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ರಮ್ ಮಾಲಕರು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೋರಿದರು.	ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಶ್ರೀ ವಿಶೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಾಗ ಪವರಮ್ಯಾನ್ ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಮುಕ್ತೆ ಕೋರಿದಾಗ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ ಸೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
16	ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್-2019ರಲ್ಲಿ), ಚಂದ್ರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 06 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕಂತಿ ಬೇಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (Labour award) CEE (Ele), ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
17	ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪವರಮ್ಯಾನ್, ಸಹಾಯಕ ಪವರಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪವರಮ್ಯಾನ್ ರವರು ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡವಾಗಿ ರೂ.1,000/-ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ) ರವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ತಪ್ಪೆಚ್ಚಿ ಸಾಂವಿ(ಎ) ರವರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.	ಪವರಮ್ಯಾನ್, ಸಹಾಯಕ ಪವರಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪವರಮ್ಯಾನ್ ರವರು ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ)
 ಕಾ ಮತ್ತು ವಾ ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸಂ.ನಿ, ಯಾದಗಿರಿ.