

**ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ**

ಫೋನ್ ನಂ: 08482 225440

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: 08482 225440

ಮೇಲ್: cebidargesom1@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾ:



ರವರ ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು (ಡಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಿಭಾಗ

ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಂಜಿನಿಯರ,ಕಾನಿರ(ಡಿ)/ಕಾನಿರ(ಕೆ)/ಕಾನಿರ(ಕೆ)/ಕ-02/2019-20/ 10 3 2019

ದಿನಾಂಕ

10/3/2019

ದಿನಾಂಕ 20.03.2019 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 00.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀದರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ  
ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆಯ ಗಣಪದಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖ: ಇಂಜಿನಿಯರ,ಕಾನಿರ(ಡಿ)/ಕಾನಿರ(ಕೆ)/ಕಾನಿರ(ಕೆ)/ಕ-02/2019-20/00022-20 0 02.03.2019

.....

ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಡಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಸಂವಹನಿ ಮೀದರ ರವರು ವಹಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವೀಕೃತ ಕೋರವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 05.02.2019 ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಹನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಂವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ನ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾಯವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ & ದಿವಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರದ ಗ್ರಾಹಕರು: ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದ..

೧. ಮೆ. ಕೈಲಾಶ್ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ-೪೯ ಮತ್ತು ಮೆ. ಸ್ಪೀರಿಯೋ ಕ್ರಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ-61- ಕೋಲಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಜೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸದರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೋರಿದರು.

- ಕಾರಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ನ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಡಿ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೋಲಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಜೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮನಃ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಚ್ಚಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪ್ರವರ್ಗದ ಬಕಾಂಗಿ ಸೇರಿರುವ 0-ಫೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ: ಮೆ. ಕೈಲಾಶ್ ಬಯೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ-೪೯ ಮತ್ತು ಮೆ. ಸ್ಪೀರಿಯೋ ಕ್ರಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಟಿ-61)

2. ಮೆ. ಕೆ.ಎ. ಉಚ್ಚೇಷ್ಣ, ನೌಕರ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ವ.ಬಿ-೩೩ & ೩೩-ಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ೧೦ರ ನಂತರವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್లు ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ(ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ೧೫ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು)ದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊಂಡರೆಂದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ೫ರ ೬ಳಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದರು.

- ಬೇದರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಎ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ೫ರ ೬ಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಎ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಬಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಈ-ಮೇಲ್ ಪ.ಡಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಾಂತರ ಕಠುಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

(ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ಬೇದರ ಉಪ ವಿಭಾಗ )

3. ಮೆ. ಕೆ.ಎ. ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ವ.ಬಿ-೪೦೫೧೨: ಸದರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ರೇವಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

- ಬೇದರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಎ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮುಂಗಡ ರೇವಣೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

(ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಎ) ಬೇದರ ಉಪ ವಿಭಾಗ)

4. ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಬೊಂಬಳಗಿ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ-ಬಿಬಿಹೆಚ್.ಬಿ-೧೨: ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಸದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಲಭಿಸಿ, ಸೌಕರ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

- ಕಮಲಾಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಎ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ ಜಠಾತಿಂದಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವೆ ಬಿಲ್లు ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಅಕ್ಟೋಬರ್-೨೦೧೯ ತಿಂಗಳಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ವೆಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ೦.೨೯ ಆಗಿದ್ದು, ವೆಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಂಡದ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ರೂ. ೩೫೬೮.೦೦ನ್ನು ಎಫಿಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಬೊಂಬಳಗಿ)

5. ಮೆ. ಸೂರ್ಯಕಲಾ ಲ್ಯಾಬ್, ಕೋಳಾರ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ-ಕೆಹೆಚ್.ಬಿ-೫೮: ಸದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಹಾಜರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೆ. ಕಾರವಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೋರವಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ೧೧ರಿಂದ ೧೨ರ ವೇಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

- ಕಮಲಾಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ಎ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮೆ. ಕಾರವಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಂತರಿಕ ವೈಯರಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ೧೧ರಿಂದ ೧೨ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ೧೧೦/೧೧೧ರಿಂದ ಕೋಳಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಾರ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದರಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೆ ಕಾರವಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಟೀಸ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೋಳಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಷ್ಟಿ ಬುರಿತಂತೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಮಲಾಣಾ ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಕಮಲಾಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು 02 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)


1. ಮೆ. ಬಜ್ಜಿನಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರಾಪುರ ಆಕ್ ಆಕ್ ಸಂ-ಎಸ್.ನಿ.ಇ.ಪೆಚ್.ಟಿ-೧: ಸದರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹಲವು ಇರುವ ಕಮಲಾಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ೩೩ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಂಗಾವಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸದರಿ ಲೈನಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ವೋಲ್ಟೇಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಮಲಾಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತ್ರಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ಕಮಲಾಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು 02 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)

2. ಮೆ. ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ನಾಗಮಾರವಳ್ಳಿ ಆಪ್ತ ದೀದರ ಆಕ್ ಆಕ್ ಸಂ-ಎಸ್.ನಿ.ಇ.ಪೆಚ್.ಟಿ-೧೪: ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ವಾಜವಾಗಿವು ಆಪ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೋಷವಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಂಪದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಸುಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದರು.

ದೀದರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸ.ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಮೋಷಪಡಿಸಿ ಎಂದೂ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸದರಿ ಮೀಟರ್‌ನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಂದಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ದೀದರ ಕಛರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ: ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) ದೀದರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು 02 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತತಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ)  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ನಿವೇಶನನಿ.,  
ದೀದರ