

# ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: (08539) 270276  
CIN: U4010KA2002SGC030436  
Email: [seemrbgescom@gmail.com](mailto:seemrbgescom@gmail.com)  
Website: [gescom.in](http://gescom.in)



ನೊಂದಣಿ ಕಛೇರಿ,  
ಗುವಿಸಕಂನಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,  
ಕಲಬುರಗಿ 585102  
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ),  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ,  
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕೊಪ್ಪಳ.  
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ, ಮುನಿರಾಬಾದ್.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಕಾನಿಅ(ವಿ)/ಸಕಾನಿಅ(ತಾ)/ಸಅ(ತಾ)/ಕ-18/2021-22/ 4354-61 ದಿನಾಂಕ:

17 JAN 2022

ಇವರಿಗೆ,  
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ).,  
(ಕಾರ್ಯಚರಣೆ), ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ  
ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಕಲಬುರಗಿ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

**ವಿಷಯ:-** ದಿನಾಂಕ 28.12.2021 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಗುವಿಸಕಂನಿ., ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ:ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಎಚ್.ಟಿ/ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು.

- ಉಲ್ಲೇಖ:-**
- ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:36367-91 ದಿನಾಂಕ:23.12.2021
  - ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ದಿನಾಂಕ:28.12.2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಇಎಚ್.ಟಿ/ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:3961-79 ದಿನಾಂಕ:28.12.2021
  - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ., ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ)/ಟಿ.ಎಲ್ & ಎಸ್.ಎಸ್/ಮು'ಬಾದ್/ಎಫ್-66/2021-22 /4461-62 ದಿನಾಂಕ:06.01.2022
  - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:1819-20 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022
  - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾನಿಅ/ಸಕಾನಿಅ(ಕ)/ಸಅ(ಕ)/ಕ-11/21-22/ 7927-28 ದಿನಾಂಕ:13.01.2022

\*\*\*\*\*

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ/ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾರು ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿವರಗಳು	ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
01	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.95 ಶ್ರೀ.ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಡೈರಿ ಬೂದಗುಂಪಾರವರು ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದರು.	(1). ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರವರಿಗೆ 11ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (2).ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಡೆಯಲು ಫಾರಂ ನಂ:16/ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಚಲನ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)., ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
02	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.120 ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಸುಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಾ  ಗೀಣಿಗೇರಾ ಗೀಣಿಗೇರಾ ಇವರು ನಿಂಗಾಪುರ 220ಕೆವಿ ಸ್ಪೆಷನ್‌ದಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್	(1).ದಿನಾಂಕ 20.11.2021 ರಂದು 220 ಕೆವಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟಿಚ್‌ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟರ್ ಇನ್ಸೂಲೇಟರ್ ಪ್ಯಾಶ್‌ಒವರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 220 ಕೆವಿ ಲಿಂಗಾಪುರ-ಜಿಂದಾಲ್-01 ಮತ್ತು 02 ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಲೈನಿನ

	<p>ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ discounted energy rate ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ ಐಸೋಲೇಟರ್‌ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ &amp; ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(3)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>(2). ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ/ಡಿಡಿ/ಜಕಾತಿ/87/14/1277 ದಿನಾಂಕ:05.01.2022 ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಾಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಇ.ಹೆಚ್.ಟಿ/ಹೆಚ್.ಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
03	<p>ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.99 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಿಣಿಗೇರಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ 110ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಿಣಿಗೇರಾ ದಿಂದ 33ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ 03:45 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದೂ ಸಹ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮರ್ಪಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸದರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(4)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
04	<p>ಮೇ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಿಣಿಗೇರಾ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಟಿ 97 ರವರು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11ಕೆವಿ ಎಫ್-13 ಎನ್.ಜೆ.ವೈ ಫೀಡರ್‌ಗೆ ಎಬಿ ಕೆಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ ಫೀಡರ್‌ಗೆ 05 ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
05	<p>ಶ್ರೀ ತುಂಗಭದ್ರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ತಾವರಗೇರಾ ರವರು 33ಕೆವಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಶ್ರೀ.ತುಂಗಭದ್ರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ತಾವರಗೇರಾರವರ ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕುಷ್ಪಗಿರವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ಗು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(4)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
06	<p>ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಾ   ಕಾಸನಕಂಡಿ ರವರು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>33ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಎಬಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಲೈನ್‌ಗೆ 15 ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಗೈ ಅಥವಾ ಸ್ಪಡ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ(5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
07	<p>ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಸನಕಂಡಿ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಟಿ.70 discounted energy rate ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.</p>	<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ/ಡಿಡಿ/ಜಕಾತಿ/87/14/1277 ದಿನಾಂಕ: 05.01.2022 ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಾಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ</p>

